

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»
(ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»)**

*Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г.
Федеральной службой по аккредитации*

142182, МО, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Бережковский проезд, д.4

☎ (495) 740-43-61

✉ info@pozhaudit.ru

Результаты распространяются только на испытанный образец.
Частичное воспроизведение и перепечатка протокола
допускается только с письменного разрешения ИЦ ООО
«НТЦ «ПОЖ-АУДИТ».

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

В.В. Пономарев

«27» сентября 2018 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ Ф-6/09-2018**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:	Навесная фасадная система с воздушным зазором EvoTech-M с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости: кассетами из алюминиевых композитных панелей т.м. «SIBALUX РФ» толщиной 4,0 мм, кассетами из алюминиевых композитных панелей марки «SIBALUX РФ ПЛЮС» толщиной 4,0 мм, кассетами из стальных композитных панелей «SIBALUX СТАЛЬ» толщиной 2,5 мм, с креплением на профилях, алюминиевыми композитными панелями т.м. «SIBALUX РФ» толщиной 4,0 мм, алюминиевыми композитными панелями «SBL A2» толщиной 4,0 мм, с завальцовкой, с крепление на заклепках, и облицовкой откосов проемов: кассетами из алюминиевых композитных панелей марки «SIBALUX РФ ПЛЮС» толщиной 4,0 мм, кассетами из алюминиевых композитных панелей «SBL A2» толщиной 4,0 мм, с крепление на заклепках.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ:	ООО «Актив Инжиниринг» (ОГРН 1158617002081), 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. 30-летия Победы, д.66, нежилое помещение 2.12, тел.: +7 (800) 770-78-58; ООО ТК «Сибалюкс» (ОГРН 1085402010847), 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д.102, тел./факс: +7 (383) 203-25-85, 203-25-86; ООО ПК «Сибалюкс» (ОГРН 1155476008478), 633100, Новосибирская область, с. Толмачево, о.п. 3307, д. 17, корп. 1, тел./факс: +7 (383) 203-25-85.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	Договор № 039/ИЦ-17 от 16 мая 2018 г.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:	ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:	Навесная фасадная система с воздушным зазором EvoTech-M с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости: кассетами из алюминиевых композитных панелей т.м. «SIBALUX РФ» толщиной 4,0 мм, кассетами из алюминиевых композитных панелей марки «SIBALUX РФ ПЛЮС» толщиной 4,0 мм, кассетами из стальных композитных панелей «SIBALUX СТАЛЬ» толщиной 2,5 мм, с креплением на профилях, алюминиевыми композитными панелями т.м. «SIBALUX РФ» толщиной 4,0 мм, алюминиевыми композитными панелями «SBL A2» толщиной 4,0 мм, с завальцовкой, с крепление на заклепках, и облицовкой откосов проемов: кассетами из алюминиевых композитных панелей марки «SIBALUX РФ ПЛЮС» толщиной 4,0 мм, кассетами из алюминиевых композитных панелей «SBL A2» толщиной 4,0 мм, с крепление на заклепках, по результатам испытания в соответствии с ГОСТ 31251-2008, относится к классу пожарной опасности K0 .